



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645977

## 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-100/3300、DZ20J-100/3300； Ue: AC380V； Ui: 660V； Uimp: 6kV； In: 16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100 A； 过电流脱扣器类型：热磁式； Y型 Ics: 14kA, Icu: 18kA； J型 Ics: 18kA, Icu: 35kA； 选择性类别：A类； 极数：3P； 产品不适用于隔离

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月21日 有效期至：2029年06月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司