



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645978

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-225/3300、DZ20J-225/3300； Ue: AC380V； Ui: 660V； Uimp: 6kV； In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A； 过电流脱扣器类型：热磁式； Icu: Y型: 25kA, J型: 42kA； Ics: Y型: 19kA, J型: 25kA； 选择性类别: A类； 极数: 3P； 产品不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月21日 有效期至：2029年06月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

