



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632898

认证委托人名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
HUM8-400； 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632898

证书附页：第 1 页 共 2 页

HUM8-400; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V;  
In: 250、300A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: S 型  
(3P, 3P+N, 4P): 70kA/10kA; H 型(3P): 100kA/10kA; U 型(3P): 125kA/35kA;  
Icu: S 型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/10kA; H 型(3P): 100kA/15kA; U 型(3P):  
125kA/35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开  
闭)、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用(3P+N 产品除外); 配用  
的辅助触头: 5NO5NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.47A; DC-13: Ue/Ie:  
220V/0.15A

型号的解释:

HU M 8 - □ □ / □ □ □ □□□□  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)壳架等级电流 Inm (A)
- (5)短路分断能力级别: S-标准型; H-高级型; U-限流型
- (6)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (7)四极断路器中性极(N 极)型式(注)
- (8)过电流脱扣器型式(见表 1)
- (9)内部附件代号(见表 2)

注: 四极产品中, 中性极(N 极)的型式有二种:

- A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;
- B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起合分。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632898

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
400	0	无	0~5	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	II+III ≤ 7
	1	分励脱扣器	0~3		0~2		II+III ≤ 5
	2	欠电压脱扣器	0~3		0~2		II+III ≤ 5
	3	分励、欠电压脱扣器	0~1		0~1		II+III ≤ 2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司