



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645761

## 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

DZ20L-400/3300, DZ20L-400/3N300; Ue: AC400V; In: 400A, 350A, 315A, 250A, 200A;

过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；漏电脱扣器的类型：电子

式；Ics: 20kA; Icu: 20kA; I $\Delta$ n: 50mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA; AC

型; I $\Delta$ m: 5kA; 3P, 3P+N

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

