



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645762

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

DZ20L-250/3300, DZ20L-250/3N300;

Ue: AC400V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; Ics: 15kA; Icu: 15kA; I Δ n: 50mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA; AC 型; I Δ m: 3.75kA; 3P, 3P+N

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司