



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307650286

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、HYM1LCK-160Y、HYM1LCK-160S、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S、HYM1LC-160HY、HYM1LC-160HS、HYM1LC-250HY、HYM1LC-250HS、HYM1LCK-160HY、HYM1LCK-160HS、HYM1LCK-250HY、HYM1LCK-250HS；具体参数和型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月02日 有效期至：2029年07月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月02日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307650286

证书附页：第 1 页 共 2 页

HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、  
HYM1LCK-160Y、HYM1LCK-160S、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S、  
HYM1LC-160HY、HYM1LC-160HS、HYM1LC-250HY、HYM1LC-250HS、  
HYM1LCK-160HY、HYM1LCK-160HS、HYM1LCK-250HY、HYM1LCK-250HS；  
Inm: 250A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;  
In: 160A、250A (0.4~1.0In 连续可调);  
过电流脱扣器类型：电子式；  
标准型：Ics: 36kA; Icu: 50kA;  
H 型：Ics: 50kA; Icu: 50kA;  
Icw: 5kA/1s;  
IΔn: 30mA(仅非延时)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调；  
漏电脱扣器的类型：电子式；额定剩余动作类型：AC 型；  
IΔm: 25%Icu; 选择性类别：B 类；  
自动重合闸时间：20s~60s; TD 型；  
极数：3P+N (3 个保护极，N 极不可开闭，产品不适用于隔离)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307650286

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

HY   M   1   L   C   □ - □   □   □ / 3N  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有剩余电流保护功能
- (5) 具有重合闸功能
- (6) 普通款：无；电力款：K
- (7) 额定电流 (A)：160、250
- (8) 短路分断能力级别：无：标准型，H：高分断型
- (9) Y (液晶显示)，S (数码显示)
- (10) 极数：3N：3P+N (3 个保护极，N 极不可开闭)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司