



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674667

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动切换装置

HUSD18-63; Ui: 400V; Ith: 63A; Ue: AC230V(2P), AC400V(3P, 4P); Uimp: 4kV(主), 4kV(控); Ie: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 17kA; Icn: 10kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月12日 有效期至: 2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674667

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HU SD 18 □ □ - 63 / □ P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 双电源自动切换装置
- (3) 设计序号
- (4) 功能代号：R——电网与电网的自投自复
S——电网与电网的自投不自复
F——电网与发电机间的自投自复
- (5) 结构：A——分体式；B——一体式
- (6) 壳架等级电流值
- (7) 极数（用阿拉伯数字表示，中性极用 N 表示）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司